

第 16 回燃料デブリ取出し工法評価小委員会について

2025 年 7 月 29 日

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

○日時:7 月 23 日 17 時 00 分～19 時 00 分

○場所:NDF 内会議室

○ポイント:

- ・ 小開口からアプローチする架台案は現実的
- ・ 構台案については工程についてもう少し精査が必要
- ・ 架台案から構台案への移行可能性や放射性スラッジ類のリスク低減の必要性等を踏まえ、ラドウェスト建屋については1～4号とも解体すべき
- ・ 何れの工法であっても必要となる、ラドウェスト建屋の解体、内部調査、屋内除染を進めることが大きな課題
- ・ 3号ばかりでなく、1・2号についても検討が必要
- ・ 今回報告の前提とした条件や新たな課題について検討を進め 1～2 年目途に見通しを示すこととし、小委にて進捗を確認
- ・ 不確かさが多いことから、今後の検討に当たって柔軟な見直しを躊躇しないこと